




PARTICOLARE PUNTO LUCE SINGOLO
SCALA 1:50



PARTICOLARE PUNTO LUCE DOPPIO
SCALA 1:50



PARTICOLARE PUNTO LUCE TRIPLICE
SCALA 1:50




NOTA BENE:
LE OPERE EDILI TIPO SCAVI, TUBAZIONI, POZZETTI E PLINTI SI CONSIDERANO
TUTTE PREDISPOSTE, IL PRESENTE PROGETTO, INCLUDE LA SOLA
PROGETTAZIONE DELLE OPERE ELETTRICHE, TUTTE LE LAVORAZIONI EDILI SONO
DA CONSIDERARSI ESCLUSE DAL PRESENTE PROGETTO.


LEGENDA SIMBOLI

- Contatore ENEL
 - Quadro Elettrico Generale
 - Blocco di fondazione per palo illuminazione pubblica
 - Pozzetto in c.a. per derivazione cavi elettrici
 - Pozzetto in c.a. completo di dispenser di terra a croce
 - Tubazione corrugata per passaggio nuovi linee
- Punto luce completo di:
- Palo mod. AEC PA 8 SA, monostela con n° 1 portafuorile, portello in acciaio zincato e verniciato colore AEC 2B, con guaina impermeabile;
 - Armatura mod. AEC ITALO 1 STV 4.5-2M, classe di isolamento II, dimmerazione DA, verniciato colore AEC 2B;
 - Straccio singolo mod. AEC MKK 1.02 verniciato colore 2B.
- Punto luce completo di:
- Palo mod. AEC PA 8 SA, monostela con n° 2 portafuorile, portello in acciaio zincato e verniciato colore AEC 2B con guaina impermeabile;
 - Armatura mod. AEC ITALO 1 STV 4.5-2M, classe di isolamento II, dimmerazione DA, verniciato colore AEC 2B;
 - Armatura mod. AEC ECOMAVIS STU-M 4.5-1M, classe di isolamento II, dimmerazione DA, verniciato colore AEC 2B - Lato Marcapede;
 - Fanalino per attacco armatura a cordolo per palo Ø 102, verniciato colore AEC 2B per ECOMAVIS;
 - Straccio singolo mod. AEC MKK 1.10 verniciato colore 2B.
- Punto luce completo di:
- Palo mod. AEC PA 8 SE, monostela con n° 2 portafuorile, portello in acciaio zincato e verniciato colore AEC 2B, con guaina impermeabile;
 - N° 3 Armatura mod. AEC ITALO 1 STV 4.5-2M, classe di isolamento II, dimmerazione DA, verniciato colore AEC 2B - Lato Strada;
 - Straccio tripla mod. AEC MKK 3.10 verniciato colore 2B.

PARTICOLARE SCAVO



PARTICOLARE DISPENSORE DI TERRA
DA POSIZIONARE SU NEI PRESSI DEL QUADRO ELETTRICO



PROGETTO DI PIANO URBANISTICO
C2/40
VARIANTE N. 1

COMUNE DI ALBIGNASEGO
località SAN GIACOMO

Tav. 6.5

rete illuminazione pubblica
Particolari costruttivi

proprietà: CONSORZIO S. GIACOMO
via Risorgimento, 33
Albignasego

Il presidente _____

Il tecnico: _____

progettista: arch. BENETTI MARTINA
via UMBERTO I° 36 - 35020 - Casalserugo (PD)
tel. 049-643207 fax. 049-6748119 mail: benetti.studio@gmail.com

collaboratori: studio BENETTI
via UMBERTO I° 36 - 35020 - Casalserugo (PD)
tel. 049-643207

studio TOGNON
via Roma 228 - 35020 - Albignasego (PD)
tel. 049-8626188